

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124, а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по № 10 по Левашинскому,
Акушинскому, Лакскому и Кулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД, Левашинский район, с. Леваша, тел. 8-928-565-77-70

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 79/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ташкапурская средняя общеобразовательная школа» (СОШ С. ТАШКАПУР)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

*ОНД и ПР № 10 по Левашинскому, Акушинскому,
Лакскому и Кулинскому району УНД и ПР*

№ 79

ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 10 » июля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 20 » июля 2017 г. по 12 ч 00 мин. « 20 » июля 2017 г.

проведена проверка *Старший дознаватель Нухов Амир Маликович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МКОУ «Ташкапурская СОШ», с. Ташкапур,

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Магомедовым Р.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не заключен договор на обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре	ППР п.61	01.07.2017	
2	Не заключен договор на проведение проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки	ППР- 21	01.07.2017	
3	Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.62.99	01.07.2017	
4	Не проведены практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников на случай возникновения пожара не реже 1 раза в полугодии, с со-	ППР п.12	01.07.2017	

	ставлением акта по практическим занятиям		
5	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы.	ППР в РФ : п. 478	01.07.2017
6	В помещении котельной не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.	ППР п. 2, 460, 461, 462	01.07.2017
7	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре (неисправности установок, систем противопожарной защиты объекта).	ППР в РФ : п. 64	01.07.2017
8	Электросветильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями)	ППР в РФ, п. 42	01.07.2017
9	На объекте защиты допущено использование розеток и выключателей на сгораемой основе.	ППР РФ п/п б) п. 42	01.07.2017
10	На объекте защиты допущена прокладка (эксплуатация) воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями (навесами, открытыми складами, штабелями, скирдами и др.) горючих веществ материалов, изделий.	ППР п. 41	01.07.2017
11	Не заключен договор на ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре.	ППР РФ, п.63	01.07.2017
12	Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер).	ППР п. 475	01.07.2017
13	На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра.	ППР п. 480	01.07.2017

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Нухов А.М.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«21» июля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«21» июля 2017 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag @ mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по № 10 по Левашинскому,
Акушинскому, Лакскому и Кулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

РД, Левашинский район, с. Леваша, тел. 8-928-565-77-70, E-mail:
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0070

по делу об административном правонарушении

605024007117210

(регистрационный индекс ПД)

«21» июля 2017г.

(дата рассмотрения дела)

РД, Левашинский район, с. Леваша

(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор ОНД и ПР №10 по пожарному надзору, Нухов А.М.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 71 от 20.07.2017г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Магомедов Руслан Магомедович

Дата и место рождения 27.05.1987, г.Махачкала, ДАССР.

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. с.Ташкапур, Левашинского района, РД., 89679362777

Фактически проживающий(ая), тел.: с.Ташкапур, Левашинского района, РД,

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 8207 № 289229 выдан отделением УФМС России по РД в Левашинском районе. 29.05.2007г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: Нет _____

Работающий(ая)/служащий(ая) Ташкапурская СОШ, Директор

(наименование и адрес организации, телефон)

20 июля 2017г. в «10» час. «00» мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях Ташкапурская СОШ по адресу: с.Ташкапур, .

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. Не заключен договор на обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре(ППР п.61)

2. Не заключен договор на проведение проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (ППР- 21)

3. Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.62.99)

4. Не проведены практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников на случай возникновения пожара не реже 1 раза в полугодии, с составлением акта по практическим занятиям(ППР п.12)

5. На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы. (ППР в РФ : п. 478)

6. В помещении котельной не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.(ППР п. 2, 460, 461, 462)

7. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре (неисправности установок, систем противопожарной защиты объекта). (ППР в РФ : п. 64)

8. Электросветильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями)(ППР в РФ, п. 42)

9. На объекте защиты допущено использование розеток и включателей на сгораемой основе.(ППР РФ : п/п б) п. 42)

10. На объекте защиты допущена прокладка (эксплуатация) воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями (навесами, открытыми складами,

штабелями, скирдами и др.) горючих веществ материалов, изделий. (ППР п. 41)

11. Не заключен договор на ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. (ППР РФ, п.63)

12. Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер). (ППР п. 475)

13. На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра. (ППР п. 480)

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

Ст. 4.2 КоАП РФ принять как смягчающее обстоятельство, Магомедову Р.М.

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Директор Магомедов Руслан Магомедович

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

ВИНОВНЫМ в совершении административного правонарушения, ответственность за которое

Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

штрафа в размере 6000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)


(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор Нухов А.М.

должность, инициалы и фамилия



М.П.
органа ГПН

Копию постановления получил(а)

«21» июля 2017г.

дата, подпись

Магомедов Р.М.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «31» июля 2017г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: 605024007117210

Р/С 40101810600000010021 в ГРКЦ НБ Респ. Дагестан Банка России

БИК: 048209001

ИНН: 0562059034

КПП: 057201001

ОКАТМО: 82634000

Получатель: УФК по Республике Дагестан (ГУ МЧС России по Республике Дагестан) Счет.№ 04031783860

КБК: 17711627000016000140

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности №0070 от 21.07.2017

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 0070 от «21» июля 2017г. исполнено: « » 2017 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » 2017г.

Исх. №

Телефон доверия: 8(22)39-99-99